

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024/2025 года**

Выдан *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению Полевского городского округа  
«Детский сад № 40 общеразвивающего вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду:

1. г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 3,
2. г. Полевской, микрорайон Центральный, д. 6.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от  
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

**АКТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.**

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

**председатель комиссии:** Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

**члены комиссии:**

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора - \_\_\_\_\_ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида»**

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623391 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Центральный, дом 6 и ул. К.Маркса, дом 3.

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах	<b>Не требуется</b>	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок



	Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		тепловых энергоустановок отсутствует
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Акт от 14.06.2024г. промывки систем отопления МБДОУ ПГО № 40
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	<b>Выполнено</b>	Акт № 8 от 04.07.2024г. Выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025гг. систем теплопотребления МБДОУ ПГО № 40 Приказ № 4-Д от 09.01.2024г. Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплопотребления. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления МБДОУ ПГО № 40 на 2024 год.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. Приложение №2 к Муниципальному контракту №5/5-ПТ теплоснабжения и поставки горячей воды от 29.01.2024г. Договор №1-К водоотведению от 29.01.2024г. Договор № 1 — В холодные водоснабжения от 29.01.2024г. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон Акт № 3 от 14.06.2024г. Испытания тепловых сетей МБДОУ ПГО № 40 на прочность и плотность Акт № 6 от 14.07.2023г проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления МБДОУ ПГО № 40 к отопительному периоду.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт № 14 от 04.07.2024г осмотра состояния зданий МБДОУ ПГО № 40
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт № 15 от 04.07.2024г технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта МБДОУ ПГО № 40
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их	<b>Выполнено</b>	Акт № 9 от 04.07.2024г работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

	наличии		
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт № 4 от 04.07.2024г проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения.
10	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	<b>Выполнено</b>	Акт № 10 от 02.07.2024г проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию	<b>Выполнено</b>	Акт сверки ООО «ПКК Энерго» об отсутствии задолженности с 01.01.2024г по 30.06.2024г Справка об отсутствии задолженности у потребителя тепловой энергии
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок	<b>Выполнено</b>	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024г №01-12/1539
16.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	<b>Выполнено</b>	Акт № 2 от 14.06.2024г испытания на прочность и плотность систем отопления
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	<b>Выполнено</b>	Справка № 7 от 04.07.2024г по параметрам надежности потребителя тепловой энергии
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	<b>Не требуется</b>	



Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида»**

(наименование объекта)


**Готово**

**к отопительному периоду 2024-2025 гг.**


**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**


- 1 Приказ № 104 от 04.06.2024г. О создании комиссии по проверке готовности МБДОУ ПГО № 40 к отопительному сезону на 2024-2025 гг.
- 2 Приказ № 4-Д от 19.01.2024г. Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения
- 3 Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения МБДОУ ПГО № 40 на 2024 год
- 4 Акт от 14.06.2024г. № 1 промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок
- 5 Акт от 14.06.2024г. № 2 испытания на плотность и прочность
- 6 Акт от 14.06.2024г. № 3 испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность
- 7 Акт от 04.07.2024г. № 4 проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
- 8 Акт от 14.06.2024г. № 6 проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2024-2025 гг.
- 9 Акт от 04.07.2024г. № 8 выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг систем теплоснабжения
- 10 Акт от 02.07.2024г. № 10 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок принципиальных схем МБДОУ ПГО № 40
- 11 Акт от 02.07.2024г. № 14 осмотра состояния кровли фасада, отмостки, оконных и дверных проемов МБДОУ ПГО № 40
- 12 Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон
- 13 Справка о критериях надежности от 02.07.2024г. № 75
- 14 Акт сверки ООО «ПКК Энерго» об отсутствии задолженности с 01.01.2024г по 30.06.2024г
- 15 Справка об укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы ОМС Управление образованием Королевского городского округа от 25.07.2024г. №01-12/1539
- 16 Копия Муниципального контракта №5/5-ПТ теплоснабжения и поставки горячей воды от 29.01.2024г.
- 17 Копия Договор № 1-К водоотведению от 29.01.2024г.
- 18 Копия Договор № 1-В холодные водоснабжения от 29.01.2024г.
- 19 Копия паспортов тепловых энергоустановок принципиальных схем МБДОУ ПГО № 40


Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /Т.А. Комякова

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Петина



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923326

Владелец Дульцева Марина Константиновна

Действителен с 01.02.2024 по 31.01.2025