

Сдаточная документация

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Рабочая документация: 5-2020-02-АПС

Заказчик: МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида».

Объект: МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида», г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 3.

г. Полевской

2020 год



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 66-Б/00642

от 24 декабря 2015 г.

На осуществление: *Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Настоящая лицензия
предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью
«СОНАР»
ООО «СОНАР»

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя):

1156658085627

Идентификационный номер налогоплательщика:

6679081508

№ 123364



Акт
технической готовности систем АПС и СОУЭ.

«08» июня 2020 г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика

Заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида» Дульцева М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель Исполнителя

Ген. директор ООО «СОНАР» Лунюшкин А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
монтаж и пуско-наладка систем АПС и СОУЭ.

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с Рабочей документацией 5-2020-02-АПС.

3. Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований СП-5.13130.2009 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

4. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены.

5. Остаточные недоделки, отсутствуют.

6. Ведомость смонтированного электрооборудования приложена.

7. Заключение:

7.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям: СП-5.13130.2009, СП-3.13130.2009, СП-6.13130.2013.

7.2 Настоящий акт является основанием для:

- а) организации работы комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;
- б) непосредственной передачи электроустановки Заказчику в эксплуатацию.

Представитель Заказчика



М.К. Дульцева

Представитель Исполнителя

А.В. Лунюшкин

Акт
Комплексного опробования.

«08» июня 2020 г.

Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:
МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида», г. Полевской, ул. Карла Маркса, 3.

Рабочая документация: 5-2020-02-АПС.

Проведено комплексное опробование систем.

В результате опробования установлено:

Системы АПС и СОУЭ проработала в дежурном режиме 72 часа без сбоев и отказов.

Заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида»



/ Дульцева М.К.

Ген. директор ООО «СОНАР»

Лунышкин А.В.

Акт
о приемке систем АПС и СОУЭ.

«08» июня 2020 г.

Рабочая комиссия, назначенная Заказчиком, МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида», в составе представителя Заказчика: Заведующего МБДОУ ПГО «Детский сад №40» Дульцевой М.К., представителя Исполнителя: Генерального директора ООО «СОНАР» Лунюшкина А.В., произвела проверку выполненных работ и установила:

1. ООО «СОНАР» предъявлена к приемке система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида», г. Полевской, ул. Карла Маркса, 3, согласно рабочей документации 5-2020-02-АПС.
2. Монтажные работы выполнены силами ООО «СОНАР» в период с «25» мая 2020 г. по «04» июня 2020 г.
3. Пусконаладочные работы выполнены силами ООО «СОНАР» в период с «04» июня 2020 г. по «07» июня 2020 г.

Заключение комиссии:

Систему АПС и СОУЭ, прошедшую комплексное опробование, считать принятой с оценкой качества выполненных работ «удовлетворительно».

Члены комиссии:

Заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад №40 общеразвивающего вида»



Дульцева М.К. / Дульцева М.К.

Ген. директор ООО «СОНАР»



Лунюшкин А.В. / Лунюшкин А.В.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00240/19

№ 0026324

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ», место нахождения 410019, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, ЛИНИЯ 4-Я (МКР. ИМ ПУГАЧЕВА Е.И. 2-Й), ДОМ 128, ЛИТЕРА А, ОФИС 9 (3 ЭТАЖ), адрес места осуществления деятельности 410056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, ДОМ 25. ОГРН 1026402658920, телефон +7 8452 22 83 59, факс +7 8452 50 87 96, телефон/факс +7 8452 55 5566, e-mail: kbpa@rubezh.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ», место нахождения 410019, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, ЛИНИЯ 4-Я (МКР. ИМ ПУГАЧЕВА Е.И. 2-Й), ДОМ 128, ЛИТЕРА А, ОФИС 9 (3 ЭТАЖ), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 410056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, ДОМ 25. ОГРН 1026402658920, телефон +7 8452 22 83 59, факс +7 8452 50 87 96, телефон/факс +7 8452 55 5566, e-mail: kbpa@rubezh.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные адресно-аналоговые: дымовые оптико-электронные, тепловые максимально-дифференциальные, комбинированные в составе: (см. Приложение № 0017837) Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)» ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (подразделы 4.2, 4.5, 4.7)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14458 выдан 25.10.2019 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 18.06.2019 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 3с




ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.АБ65.К00076 выдан 26.11.2018 Орган по сертификации систем менеджмента САМАРА ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области», RA.RU.13АБ65. ПАСН.425214.002 ТУ, ПАСН.425218.004 ТУ (ТУ 4371-038-12215496-03), ПАСН.425214.004 ТУ (ТУ 4371-037-12215496-03)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2019 по 14.11.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Морозова
подпись

Т.В. Морозова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЧС13.В.00240/19

(обязательная сертификация)


№ 0017837

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64, ИП 212-64 прот.РЗ. Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR, ИП 212/101-64-PR прот.РЗ. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR, ИП 101-29-PR прот.РЗ. ПАСН.425214.002 ТУ; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 (для АЭС). Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR (для АЭС). ПАСН.425218.004 ТУ (ТУ 4371-038-12215496-03); Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR (для АЭС), ПАСН.425214.004 ТУ (ТУ 4371-037-12215496-03)</p>

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

Мизина
ПОДПИСЬ

Е.Н. Мизина

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Т.В. Морозова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ